

# 1階



正面入口の横幅140cmです。段差はありません



手洗い場の高さは72cmです。



混雑時でなければ一巡できる幅があります。



らせん階段の横幅は134cmで、段差は20cmです。エレベータはありません。



食券販売機の高さは160cmです。





食堂

車いすで使えるテーブルがあります。

こちらの入口は横幅122cm、段差6cmです。降りる(出る)のは可能ですが、介助があった方が良いでしょう。



カウンターの高さは100cmです。



ここには車いす用トイレはありません。西側をお使いください。



可動のイスと机があります。

注: 2011年10月~11月の期間に調査しました。その後工事等により状況が変わっている場合があります。この資料をもとに事故等が起こっても責任は負いかねます。各自の責任でご使用ください。

### 【調査・資料提供】

- ・システムデザイン学部ヒューマンメカトロニクスシステムコース講義「福祉機器設計」
- ・首都大学東京 教育改革推進事業 「全学横断による未来型福祉教育の実施」